

Мероприятие по контролю № 781802281616 от 06.12.2018 10:24:31

Статус КНМ: Завершена
Проверяемое общество с ограниченной
лицо: ответственностью «АКТ» (ООО «АКТ»)
Орган контроля: Главное управление МЧС России по г.
Санкт-Петербургу



Общая информация

Тип КНМ: Внеплановая проверка

Форма КНМ: Выездная

Тип субъекта КНМ: ЮЛ/ИП

Вид государственного контроля (надзора):

294 ФЗ – Федеральный государственный пожарный надзор

Дата начала КНМ: 10.12.2018

Дата окончания КНМ: 11.01.2019

Месяц проведения КНМ: Декабрь

Срок проведения (дней): Срок проведения (часов):

Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о проведении КНМ №: 2-25-878 от 05.12.2018

Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о продлении сроков проведения КНМ № от

Цели, задачи, предмет КНМ:

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: исполнения требования прокурора Центрального района о проведении внеплановой проверки исполнения требований законодательства о противопожарной безопасности от 19.11.2018. Задачами настоящей проверки являются: – выявление, пресечение и предупреждение возможных нарушений требований пожарной безопасности; – осуществление систематического наблюдения за исполнением требований пожарной безопасности. 7. Предметом настоящей проверки является: – соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты, используемом (эксплуатируемом) организацией (ями) в процессе осуществления своей деятельности

Основание регистрации КНМ:

1.	(294-ФЗ) Поступление в орган государственного контроля (надзора), муниципального контроля заявления от гражданина, организации о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки гражданина, организации предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) Поступление в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки
----	--

Мероприятие по контролю № 781802281616 от 06.12.2018 10:24:31

Статус КНМ: Завершена
Проверяемое общество с ограниченной
лицо: ответственностью «АКТ» (ООО «АКТ»)
Орган контроля: Главное управление МЧС России по г.
Санкт-Петербургу



юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования)

Правовые основания проведения КНМ:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	часть 4 статьи 1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; статья 6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Положение о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»	

Перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения КНМ

1.	рассмотрение документов юридического (-их) лица (лиц), индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей) – правообладателей объекта защиты
2.	обследование объекта защиты

Информация об органе контроля

Наименование органа контроля:

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Наименование органа контроля (надзора), органа муниципального контроля, с которым КНМ проводится совместно:

Указание на реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функции):

Мероприятие по контролю
№ 781802281616 от 06.12.2018 10:24:31

Статус КНМ: Завершена
Проверяемое Общество с ограниченной
лицо: ответственностью «АКТ» (ООО «АКТ»)
Орган контроля: Главное управление МЧС России по г.
Санкт-Петербургу



1.	Осуществление надзора за выполнением требований пожарной безопасности
----	---

Уполномоченные на проведение КНМ, а также эксперты, представители экспертных организаций, привлекаемых к проведению КНМ

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество	Должность	Тип проверяющего
1.	Зенченко Александр Петрович	старший инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу	Проверяющий
2.	Кузьменко Михаил Михайлович	начальник отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу	Проверяющий
3.	Дудк Николай Николаевич	старший инспектор отделения надзорной	Проверяющий

Мероприятие по контролю
№ 781802281616 от 06.12.2018 10:24:31

Статус КНМ: Завершена
Проверяемое Общество с ограниченной
лицо: ответственностью «АКТ» (ООО «АКТ»)
Орган контроля: Главное управление МЧС России по г.
Санкт-Петербургу



		деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу	
4.	Армяков Дмитрий Александрович	дознаватель группы дознания отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу	Проверяющий

Информация об органе прокуратуры

Информация об органе прокуратуры:

Город Санкт-Петербург город федерального значения , Прокуратура г. Санкт-Петербург

Сведения о согласовании проведения КНМ с органами прокуратуры

Решения по заявлению: Есть на основании приказа № от 05.12.2018

Основания отказа

--	--

Мероприятие по контролю
№ 781802281616 от 06.12.2018 10:24:31

Статус КНМ: Завершена
Проверяемое общество с ограниченной
лицо: ответственностью «АКТ» (ООО «АКТ»)
Орган контроля: Главное управление МЧС России по г.
Санкт-Петербургу



Дата вынесения решения о согласовании проведения КНМ: 2-25-878

Место вынесения решения:

ФИО подписанта:

Должность подписанта:

Информация о проверяемом лице

Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ:

Общество с ограниченной ответственностью «АКТ» (ООО «АКТ»)

ОГРН 1157847313315

ИНН 7840039292

Категория риска: Умеренный риск (5 класс)

Объекты проведения КНМ:

№ п/п	Местонахождение	Тип места	Тип объекта проведения
1.	г. Санкт-Петербург, улица Рубинштейна, 29/28	Место фактического осуществления деятельности	Иное
2.	город Санкт-Петербург, улица Рубинштейна, 29/28, лит.А, пом.12-Н	Место нахождения юридического лица	Иное

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении КНМ:

Способ уведомления: Лично Дата уведомления: 06.12.2018

Результат № 1

Объект проведения КНМ:

г. Санкт-Петербург, улица Рубинштейна, 29/28

Дата и время составления акта о проведении КНМ: 28.12.2018 11:00:00

Место составления акта о проведении КНМ: 193024, Санкт-Петербург, ул. 3-я Советская, д. 50

Тип места: Иное

Дата и время проведения КНМ 21.12.2018 17:00:00

Продолжительность проведения КНМ:

Дней: 2

Часов: 2

ФИО и должность должностных лиц, проводивших КНМ:

19.01.2019 3:04

Мероприятие по контролю
№ 781802281616 от 06.12.2018 10:24:31

Статус КНМ: Завершена
Проверяемое Общество с ограниченной
лицо: ответственностью «АКТ» (ООО «АКТ»)
Орган контроля: Главное управление МЧС России по г.
Санкт-Петербургу



№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество	Должность	Тип проверяющего
1.	Армяков Дмитрий Александрович	дознаватель группы дознания надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу	Проверяющий

ФИО и должность руководителя, иного должностного лица юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ:

ФИО: Федулин Станислав Сергеевич **Должность:** Генеральный директор

Тип представителя: Представитель

Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи:

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а)

Отказ от ознакомления: 0

Сведения о несоответствии информации, содержащейся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений нормативных правовых актов):

Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено):

Сведения о причинах невозможности проведения КНМ (в случае если КНМ не проведено):

Сведения об отмене результатов КНМ в случае, если такое КНМ было произведено:

Мероприятие по контролю
№ 781802281616 от 06.12.2018 10:24:31

Статус КНМ: Завершена
Проверяемое Общество с ограниченной
лицо: ответственностью «АКТ» (ООО «АКТ»)
Орган контроля: Главное управление МЧС России по г.
Санкт-Петербургу



Нарушение № 1

Результат: г. Санкт-Петербург, улица Рубинштейна, 29/28

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Допущено загромождение путей эвакуации (подсобное помещение)

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390) пункт 366	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	2-25-878/1/1	28.12.2018	01.04.2019	Допущено загромождение путей эвакуации (подсобное помещение)

Сведения о выявленном нарушении:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Юридическое и должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ

Нарушение № 2

Результат: г. Санкт-Петербург, улица Рубинштейна, 29/28

Мероприятие по контролю
№ 781802281616 от 06.12.2018 10:24:31

Статус КНМ: Завершена
Проверяемое Общество с ограниченной
лицо: ответственностью «АКТ» (ООО «АКТ»)
Орган контроля: Главное управление МЧС России по г.
Санкт-Петербургу



Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Руководитель не прошел обучение пожарно-технического минимума

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390) пункт 3	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	2-25-878/1/1	28.12.2018	01.04.2019	Руководитель не прошел обучение пожарно-технического минимума

Сведения о выявленном нарушении:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Юридическое и должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ

Нарушение № 3

Результат: г. Санкт-Петербург, улица Рубинштейна, 29/28

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Из части помещения отсутствует второй эвакуационный выход при числе эвакуирующихся более 20 человек. (из помещения зала)

Положение нарушенного правового акта:

19.01.2019 3:04

Мероприятие по контролю
№ 781802281616 от 06.12.2018 10:24:31

Статус КНМ: Завершена
 Проверяемое Общество с ограниченной
 лицо: ответственностью «АКТ» (ООО «АКТ»)
 Орган контроля: Главное управление МЧС России по г.
 Санкт-Петербургу



№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1. ст. 6, ч.3 ст.4, ст. 89 ФЗ-123 «Технический регламент»; Свод правил 1.13130.2013 «Эвакуационные пути и выходы» п. 7.1.11, п. 7.1.12	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	2-25-878/1/1	28.12.2018	01.04.2019	Из части помещения отсутствует второй эвакуационный выход при числе эвакуирующихся более 20 человек. (из помещения зала)

Сведения о выявленном нарушении:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Юридическое и должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ

Нарушение № 4

Результат: г. Санкт-Петербург, улица Рубинштейна, 29/28

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Дверь на пути эвакуации из помещения с одновременным пребыванием более 15 чел. открывается не по направлению выхода из здания

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
-------	----------	------------------

Мероприятие по контролю
№ 781802281616 от 06.12.2018 10:24:31

Статус КНМ: Завершена
 Проверяемое Общество с ограниченной
 лицо: ответственностью «АКТ» (ООО «АКТ»)
 Орган контроля: Главное управление МЧС России по г.
 Санкт-Петербургу



1.	п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1. ст. 6, ст. 53, ст. 89, таб. 3 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты Эвакуационные пути и выходы» П. 4.2.6	
----	--	--

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	2-25-878/1/1	28.12.2018	01.04.2019	Дверь на пути эвакуации из помещения с одновременным пребыванием более 15 чел. открывается не по направлению выхода из здания

Сведения о выявленном нарушении:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Юридическое и должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ

Нарушение № 5

Результат: г. Санкт-Петербург, улица Рубинштейна, 29/28

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: При высоте лестницы более 45 см отсутствует ограждение с перилами (выход на ул. Рубинштейна)

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1. ст. 6, ч.3 ст.4, ст. 89 ФЗ-123 «Технический регламент»; Свод	

Мероприятие по контролю
№ 781802281616 от 06.12.2018 10:24:31

Статус КНМ: Завершена
 Проверяемое Общество с ограниченной
 лицо: ответственностью «АКТ» (ООО «АКТ»)
 Орган контроля: Главное управление МЧС России по г.
 Санкт-Петербургу



правил «Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009 п. 4.3.4
--

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	2-25-878/1/1	28.12.2018	01.04.2019	При высоте лестницы более 45 см отсутствует ограждение с перилами (выход на ул. Рубинштейна)

Сведения о выявленном нарушении:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Юридическое и должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ

Нарушение № 6

Результат: г. Санкт-Петербург, улица Рубинштейна, 29/28

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: На путях эвакуации допущено использование горючих отделочных материалов (лестница ведущая наружу).

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	На путях эвакуации допущено использование горючих отделочных материалов (лестница ведущая наружу).	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№	Реквизиты	Дата вынесения	Срок исполнения	Содержание
---	-----------	----------------	-----------------	------------

Мероприятие по контролю
№ 781802281616 от 06.12.2018 10:24:31

Статус КНМ: Завершена
Проверяемое Общество с ограниченной
лицо: ответственностью «АКТ» (ООО «АКТ»)
Орган контроля: Главное управление МЧС России по г.
Санкт-Петербургу



п/п	предписания	предписания	предписания	предписания
1.	2-25-878/1/1	28.12.2018	01.04.2019	На путях эвакуации допущено использование горючих отделочных материалов (лестница ведущая наружу).

Сведения о выявленном нарушении:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	Юридическое и должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ