

Мероприятие по контролю
№ 781802248923 от 05.12.2018 19:23:20

Статус КНМ: Завершена
Проверяемое
лицо: Общество с ограниченной
ответственностью «Врэп» (ООО «Врэп»)
Орган контроля: Главное управление МЧС России по г.
Санкт-Петербургу



Общая информация

Тип КНМ: Внеплановая проверка

Форма КНМ: Выездная

Тип субъекта КНМ: ЮЛ/ИП

Вид государственного контроля (надзора):

294 ФЗ – Федеральный государственный пожарный надзор

Дата начала КНМ: 10.12.2018

Дата окончания КНМ: 11.01.2019

Месяц проведения КНМ: Декабрь

Срок проведения (дней): **Срок проведения (часов):**

Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о проведении КНМ №: 2–25–886
от 05.12.2018

Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о продлении сроков проведения КНМ № от

Цели, задачи, предмет КНМ:

Установить, что настоящая проверка проводится с целью: исполнения требования прокурора Центрального района о проведении внеплановой проверки исполнения требований законодательства о противопожарной безопасности от 19.11.2018. Задачами настоящей проверки являются: – выявление, пресечение и предупреждение возможных нарушений требований пожарной безопасности; – осуществление систематического наблюдения за исполнением требований пожарной безопасности. Предметом настоящей проверки является: – соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты, используемом (эксплуатируемом) организацией (ями) в процессе осуществления своей деятельности.

Основание регистрации КНМ:

1.	(294–ФЗ) Решение руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, изданное в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям Приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
----	--

Мероприятие по контролю № 781802248923 от 05.12.2018 19:23:20

Статус КНМ: Завершена
Проверяемое Общество с ограниченной
лицо: ответственностью «Врэп» (ООО «Врэп»)
Орган контроля: Главное управление МЧС России по г.
Санкт-Петербургу



Правовые основания проведения КНМ:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	часть 4 статьи 1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; статья 6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Положение о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре».	

Перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения КНМ

1.	- рассмотрение документов юридического (-их) лица (лиц), индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей) - правообладателей объекта защиты(10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,29 декабря 2018г. 8,9,10,11 января 2019г.); - обследование объекта защиты, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Рубинштейна, 29/28, (10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,29 декабря 2018г. 8,9,10,11 января 2019г..).
----	---

Информация об органе контроля

Наименование органа контроля:

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Наименование органа контроля (надзора), органа муниципального контроля, с которым КНМ проводится совместно:

Указание на реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функции):

Мероприятие по контролю
№ 781802248923 от 05.12.2018 19:23:20

Статус КНМ: Завершена
Проверяемое Общество с ограниченной
лицо: ответственностью «Врэп» (ООО «Врэп»)
Орган контроля: Главное управление МЧС России по г.
Санкт-Петербургу



1.	Осуществление надзора за выполнением требований пожарной безопасности
----	---

Уполномоченные на проведение КНМ, а также эксперты, представители экспертных организаций, привлекаемых к проведению КНМ

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество	Должность	Тип проверяющего
1.	Дудка Николай Николаевич	старшей инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу;	Проверяющий
2.	Армякова Дмитрий Александрович	инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу;	Проверяющий
3.	Зенченко Александр Петрович	старшей инспектор	Проверяющий

Мероприятие по контролю
№ 781802248923 от 05.12.2018 19:23:20

Статус КНМ: Завершена
Проверяемое Общество с ограниченной
лицо: ответственностью «Врэп» (ООО «Врэп»)
Орган контроля: Главное управление МЧС России по г.
Санкт-Петербургу



		отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу;	
4.	Кузьменко Михаил Михайлович	начальник отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу;	Проверяющий

Информация об органе прокуратуры

Информация об органе прокуратуры:

Город Санкт-Петербург город федерального значения , Прокуратура г. Санкт-Петербург

Сведения о согласовании проведения КНМ с органами прокуратуры

Решения по заявлению: Есть на основании приказа № от 05.12.2018

Основания отказа

Мероприятие по контролю
№ 781802248923 от 05.12.2018 19:23:20

Статус КНМ: Завершена
Проверяемое Общество с ограниченной
лицо: ответственностью «Врэп» (ООО «Врэп»)
Орган контроля: Главное управление МЧС России по г.
Санкт-Петербургу



--	--

Дата вынесения решения о согласовании проведения КНМ: 2-25-886

Место вынесения решения:

ФИО подписанта:

Должность подписанта:

Информация о проверяемом лице

Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ:

Общество с ограниченной ответственностью «Врэп» (ООО «Врэп»)

ОГРН 1157847400831

ИНН 7813236816

Категория риска: Средний риск (4 класс)

Объекты проведения КНМ:

№ п/п	Местонахождение	Тип места	Тип объекта проведения
1.	нежилые помещения, г. Санкт-Петербург, улица Рубинштейна, 29/28	Место нахождения юридического лица	Филиал

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении КНМ:

Способ уведомления: Лично Дата уведомления: 06.12.2018

Результат

№ 1

Объект проведения КНМ:

нежилые помещения, г. Санкт-Петербург, улица Рубинштейна, 29/28

Дата и время составления акта о проведении КНМ: 11.01.2019 12:00:00

Место составления акта о проведении КНМ: г. Санкт-Петербург, ул. 3-я Советская, д. 50

Тип места: Иное

Дата и время проведения КНМ 11.01.2019 12:00:00

Продолжительность проведения КНМ:

Дней: 3

Часов: 3

ФИО и должность должностных лиц, проводивших КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 781802248923 от 05.12.2018 19:23:20

Статус КНМ: Завершена
Проверяемое Общество с ограниченной
лицо: ответственностью «Врэп» (ООО «Врэп»)
Орган контроля: Главное управление МЧС России по г.
Санкт-Петербургу



№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество	Должность	Тип проверяющего
1.	Зенченко Александр Петрович	старший инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу	Проверяющий

ФИО и должность руководителя, иного должностного лица юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ:

ФИО: Федосова Л.В **Должность:** Представитель по доверенности

Тип представителя: Уполномоченный представитель

Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи:

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):
Представитель по доверенности Федосова Л.В.

Отказ от ознакомления: 0

Сведения о несоответствии информации, содержащейся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений нормативных правовых актов):

Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено):

Сведения о причинах невозможности проведения КНМ (в случае если КНМ не проведено):

Сведения об отмене результатов КНМ в случае, если такое КНМ было произведено:

Мероприятие по контролю № 781802248923 от 05.12.2018 19:23:20

Статус КНМ: Завершена
Проверяемое Общество с ограниченной
лицо: ответственностью «Врэп» (ООО «Врэп»)
Орган контроля: Главное управление МЧС России по г.
Санкт-Петербургу



Нарушение № 1

Результат: нежилые помещения, г. Санкт-Петербург, улица Рубинштейна, 29/28

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: В полу на путях эвакуации при перепаде высот менее 45 см. не предусмотрена лестница с числом ступеней не менее 3х или пандуса с уклоном не более 1:6 (выход из зала на ул. Рубинштейна) В полу на путях эвакуации при перепаде высот менее 45 см. не предусмотрена лестница с числом ступеней не менее 3х или пандуса с уклоном не более 1:6 (выход из зала на ул. Ломоносова) В полу на путях эвакуации при перепаде высот менее 45 см. не предусмотрена лестница с числом ступеней не менее 3х или пандуса с уклоном не более 1:6 (в кухне) ширина горизонтального участка пути эвакуации в кухне с учетом одностороннего открывание дверей менее 1м

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон № 123, ч.1 ст. 1, ч.1 ст.6, ч. 6, ч. 1 ст. 89, СП 1.13130.2009 п. 4.3.4. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон № 123, ч.1 ст. 1, ч.1 ст.6, ч. 6, ч. 1 ст. 89, СП 1.13130.2009 п. 4.3.4. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон № 123, ч.1 ст. 1, ч.1 ст.6, ч. 6, ч. 1 ст. 89, СП 1.13130.2009 п. 4.3.4. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон № 123, ч.1 ст. 1, ч.1 ст.6, ч. 6, ч. 1 ст. 89, СП 1.13130.2009 п. 4.3.4.	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	2-25-886/1/1	11.01.2019	01.05.2019	В полу на путях эвакуации при перепаде высот менее 45 см. не

Мероприятие по контролю
№ 781802248923 от 05.12.2018 19:23:20

Статус КНМ: Завершена
 Проверяемое Общество с ограниченной
 лицо: ответственностью «Врэп» (ООО «Врэп»)
 Орган контроля: Главное управление МЧС России по г.
 Санкт-Петербургу



				<p>предусмотрена лестница с числом ступеней не менее 3х или пандуса с уклоном не более 1:6 (выход из зала на ул. Рубинштейна) В полу на путях эвакуации при перепаде высот менее 45 см. не предусмотрена лестница с числом ступеней не менее 3х или пандуса с уклоном не более 1:6 (выход из зала на ул. Ломоносова) В полу на путях эвакуации при перепаде высот менее 45 см. не предусмотрена лестница с числом ступеней не менее 3х или пандуса с уклоном не более 1:6 (в кухне) ширина горизонтального участка пути эвакуации в кухне с учетом одностороннего открывание дверей менее 1м</p>
--	--	--	--	--

Сведения о выявленном нарушении:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	

Нарушение № 2

Результат: нежилые помещения, г. Санкт-Петербург, улица Рубинштейна, 29/28

Мероприятие по контролю № 781802248923 от 05.12.2018 19:23:20

Статус КНМ: Завершена
Проверяемое Общество с ограниченной
лицо: ответственностью «Врэп» (ООО «Врэп»)
Орган контроля: Главное управление МЧС России по г.
Санкт-Петербургу



Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Ширина выходов из сан. узлов менее 0.8 м при числе эвакуирующихся более 50 чел. ширина эвакуационных выходов из помещений ресторана менее 1,2 м (фактическая ширина выходов из ресторана 1 м.) ширина горизонтального участка пути эвакуации менее 1м (фактическая ширина 0.82. 0.8, 0.95 и.т.д путь эвакуации в кухне, проемы в кухне) Высота эвакуационного выхода в свету менее 1.9 м (фактическая высота выхода из кухни на улицу 1.74 м допущено из-за обогрвательного прибора)

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон № 123, ч.1 ст. 1, ч.1 ст.6, ч. 6, ч. 1 ст. 89, СП 1.13130.2009 п. 4.2.5 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон № 123, ч.1 ст. 1, ч.1 ст.6, ч. 6, ч. 1 ст. 89, СП 1.13130.2009 п. 7.1.13 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон № 123, ч.1 ст. 1, ч.1 ст.6, ч. 6, ч. 1 ст. 89, СП 1.13130.2009 п. 4.3.4 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон № 123, ч.1 ст. 1, ч.1 ст.6, ч. 6, ч. 1 ст. 89, СП 1.13130.2009 п. 4.2.5	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	2-25-886/1/1	11.01.2019	01.05.2019	Ширина выходов из сан. узлов менее 0.8 м при числе эвакуирующихся более 50 чел. ширина эвакуационных выходов из

Мероприятие по контролю
№ 781802248923 от 05.12.2018 19:23:20

Статус КНМ: Завершена
 Проверяемое Общество с ограниченной
 лицо: ответственностью «Врэп» (ООО «Врэп»)
 Орган контроля: Главное управление МЧС России по г.
 Санкт-Петербургу



				помещений ресторана менее 1,2 м (фактическая ширина выходов из ресторана 1 м.) ширина горизонтального участка пути эвакуации менее 1м (фактическая ширина 0.82. 0.8, 0.95 и.т.д путь эвакуации в кухне, проемы в кухне) Высота эвакуационного выхода в свету менее 1.9 м (фактическая высота выхода из кухни на улицу 1.74 м допущено из-за обогревательного прибора)
--	--	--	--	---

Сведения о выявленном нарушении:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	

Нарушение № 3

Результат: нежилые помещения, г. Санкт-Петербург, улица Рубинштейна, 29/28

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) не предусмотрена горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. (выход на ул. Рубинштейна) Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) не предусмотрена горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. (выход на ул. Ломоносова) общественные помещения не отделены от помещения жилой части перекрытиями не ниже 3-го типа КО (в перекрытиях имеется видимые дефекты штукатурного слоя)

Мероприятие по контролю
№ 781802248923 от 05.12.2018 19:23:20

Статус КНМ: Завершена
 Проверяемое Общество с ограниченной
 лицо: ответственностью «Врэп» (ООО «Врэп»)
 Орган контроля: Главное управление МЧС России по г.
 Санкт-Петербургу



Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон № 123, ч.1 ст. 1, ч.1 ст.6, ч. 6, ч. 1 ст. 89, СП 1.13130.2009 п. 7.1.3. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон № 123, ч.1 ст. 1, ч.1 ст.6, ч. 6, ч. 1 ст. 89, СП 1.13130.2009 п. 7.1.3. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон № 123, ч.1 ст. 1, ч.1 ст.6, ч. 6, ч. 1 ст. 89, СП 4.13130.2013 п. 5.2.7. ППР в РФ п. 22	

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	2-25-886/1/1	11.01.2019	01.05.2019	Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) не предусмотрена горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. (выход на ул. Рубинштейна) Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) не предусмотрена горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. (выход на ул. Ломоносова) общественные помещения не

Мероприятие по контролю
№ 781802248923 от 05.12.2018 19:23:20

Статус КНМ: Завершена
Проверяемое Общество с ограниченной
лицо: ответственностью «Врэп» (ООО «Врэп»)
Орган контроля: Главное управление МЧС России по г.
Санкт-Петербургу



				отделены от помещения жилой части перекрытиями не ниже 3-го типа КО (в перекрытиях имеется видимые дефекты штукатурного слоя)
--	--	--	--	--

Сведения о выявленном нарушении:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	